

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление государственного пожарного надзора
Отдел надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району

г. Елизово, ул. Пограничная 27, тел.8(41531)7-22-13

г. Елизово

« 26 » июля 2013 года

(дата составления акта)

« 15 » час. « 00 » мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного пожарного надзора,
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 161

По адресу/адресам: Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. Елизовская, д.9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 161 от «28» июня 2013 года главного государственного инспектора по Елизовскому муниципальному району по пожарному надзору подполковник внутренней службы Баштан Андрей Александрович

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20 "Антошка"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 19 " июля 2013 г. с 11 час. 00 мин. до " 26 " июля 2013 г. 15 час. 00 мин.

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) заполняется при проведении выездной проверки) _____ 28.07.13

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам. главного государственного инспектора Елизовского муниципального района по пожарному надзору Козловой Ларисы Анатольевны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

При проведении проверки присутствовали: заведующая Левчук М.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

Общая характеристика объекта:

Объект расположен в двухэтажном здании второй степени огнестойкости. Отопление – центральное. Освещение централизованное электрическое. Предусмотрено внутреннее пожаротушение. Функциональная пожарная опасность – Ф 4.1. Помещения обеспечены огнетушителями согласно норм. Автоматическая пожарная сигнализация в рабочем

состоянии. Оборудовано внутреннее пожаротушение. Осмотр электрооборудования проводился визуально.


В ходе проведения проверки

▪ выявлены нарушения обязательных требований норм и правил в области пожарной безопасности установленных муниципальными правовыми актами, а именно:
п. 4 предписания № 33/1/27 от 20.03.2013 г. не выполнен:
- п. 55 ППР расход воды ВПК не соответствует требуемым нормам (ПК № 1).

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. главного государственного инспектора по Елизовского муниципального района по пожарному надзору
майор внутренней службы
(должность)



Козлова Л.А.
(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями принял(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» _____ 20__ г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю (4152) 23-99-99

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская 25, тел 42-39-04, факс 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району Управления НД
по Камчатскому краю г. Елизово, ул. Завойко 24-а, тел. 8(41531) 7-22-13

**ПРОТОКОЛ № 200
об административном правонарушении**

« 26 » июля 2013 г.

г. Елизово

(место составления)

Я, зам главного государственного инспектора по Елизовскому муниципальному району по пожарному надзору Козлова Лариса Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3., 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20 "Антошка"

2. Юридический адрес, тел. (факс) Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. Елизовская, д. 9

3. Орган зарегистрировавший юридическое лицо, дата регистрации, номер Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по № 3 по Камчатскому краю № 1024101218261 ИНН /КПП 4105025666 / 410501001

4. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица

Левчук Марина Гавриловна

5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

приказ № 1/6-к от 10.01.2007 г.

6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

паспорт 3010 № 446796 Отделом ОФМС России по Камчатскому краю в Елизовском районе от 17.07.2010 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда нет

в 15 часов 00 минут « 26 » июля 2013 г. проведена внеплановая выездная проверка территории, здания и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 20 "Антошка", расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. Елизовская, д. 9. Юридическое лицо не обеспечило своевременное выполнение пункта 4 предписания № 33/1/27 от 20.03.2013 г. по устранению нарушений требований Постановления Правительства № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», в срок до 01 июля 2013 года, а именно:

- п. 55 ППР расход воды ВПК не соответствует требуемым нормам (ПК № 1).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели и потерпевшие. Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности в соответствии со статьями 25.2., 25.6, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

состоянии. Оборудовано внутреннее пожаротушение. Осмотр электрооборудования проводился визуально.

В ходе проведения проверки

▪ выявлены нарушения обязательных требований норм и правил в области пожарной безопасности установленных муниципальными правовыми актами, а именно:


п. 4 предписания № 33/1/27 от 20.03.2013 г. не выполнен:


- п. 55 ППР расход воды ВПК не соответствует требуемым нормам (ПК № 1).

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. главного государственного инспектора по
Елизовского муниципального района по пожарному надзору
майор внутренней службы

(должность)

(подпись)



Козлова Л.А.

(Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями изучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)

проводивших проверку)

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю (4152) 23-99-99