

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю г. П/Камчатский, ул.  
Ленинградская 25, тел.42-39-04, факс. 42-10-84  
(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району г.Елизово, ул.  
Завойко 24а, тел.7-22-13

**Предписание № 161/1/97**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**  
Законному представителю Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Д/сад № 20 «Антошка»

(полное наименование юридического лица, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«26» июля 2013 г. проведена плановая выездная проверка зданий, территории МБДОУ  
«Д/сад № 20 «Антошка» присмотра и оздоровления, расположенных по адресу: Камчатский  
край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. Елизовская 9 зам. главного государственного  
инспектора по Елизовскому муниципальному району по пожарному надзору Козловой  
Ларисой Анатольевной  
совместно с заведующей Левчук М.Г.

(указываются должности и фамилии лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований  
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		5
1.	расход воды ВПК не соответствует требуемым нормам (ПК № 1).	п. 55 ППР	15.07.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора по Елизовскому муниципальному району по пожарному надзору Козлова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» сентября 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(подпись)

«26» 04 2013 г.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю 8(4152)23-99-99